



Mod. Lettera

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Torino

“Virtus et Abstinencia”

da citare nella risposta

fascicolo n. 10.450

Al Sig. Davide Carlo GALFRE' c/o
“AMBIENTHESIS S.p.A.”
Via Cassanese n. 45
SEGRATE (TO)
(ath@greenholdingpec.it)

e, p.c.
Alla Città METROPOLITANA di Torino
Dipartimento Ambiente e
Vigilanza Ambientale
c.so Inghilterra n. 7
TORINO
(protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)
(rif. Prot. n. 64201/TA1/ pos. 08422 del 21.09.2020)

Al Sig. Sindaco di
ORBASSANO (TO)
(protocollo@pec.comune.orbassano.to.it)


OGGETTO: “AMBIENTHESIS S.p.A.” sita in str. Grugliasco – Rivalta sn, comune di ORBASSANO (TO) – Stabilimento per attività di bonifica e risanamento ambientale – Nuove vasche di stoccaggio di matrice solida VS05, VS06 e VS07 (attività n. 44.2.C dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012) – Procedimento per rilascio nuova autorizzazione ex art. 29 octies del d.L.vo 152/2006 e s.m.i. – Conferenza dei servizi - Istanza ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011. Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.


In riferimento all'istanza del 18.09.2020 inerente l'oggetto ed al progetto allegato, si esprime per quanto di competenza parere di conformità, a condizione che i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere prodotta la *segnalazione* di cui all'art. 16 co. 2 del D. Lgs. n. 139/2006, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dai DCPST n. 200 del 31.10.2012 e n. 252 del 10.04.2014, disponibili nel sito www.vigilfuoco.it.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, si precisa che il presente parere è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni.

1. Per una corretta gestione della sicurezza l'accesso all'interno del fabbricato, seppur in via eccezionale, di personale specializzato per interventi di qualsiasi tipo (manutenzione, riparazione, ecc.) deve essere consentito con procedure standardizzate finalizzate alla sicurezza degli stessi operatori. In tal senso, in particolare, devono essere previsti e tenuti a disposizione dei mezzi di protezione delle vie respiratorie (maschere con filtro specifico ovvero autorespiratori ad aria) da indossare prima dell'ingresso nel deposito.
2. Devono essere presi opportuni provvedimenti, se necessari, finalizzati ad evitare possibili inquinamenti ambientali, in caso di attivazione degli impianti di protezione attiva, con appropriate misure di contenimento.
3. Per le opere da costruzione della struttura di cui all'oggetto è dovuta la verifica di resistenza al fuoco delle costruzioni in base all'incendio convenzionale di progetto ex punto S.2.5 d.M. 18.10.2019.


Il Responsabile dell'Istruttoria tecnica
I.A. geom. Marco MARIETTA GOCE


Il Comandante Provinciale
dott. ing. Marco FREZZA